



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Краснобаковскому району Нижегородской области
606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

Предписание № 4 / 1 / 2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу - Муниципальному автономному дошкольного образовательного учреждения детского сада «Алёнушка» п.Шеманиха

Должностному лицу – Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Алёнушка» п.Шеманиха

Прусаковой Наталье Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«04» февраля 2020 г.

р.п. Красные Баки

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Дмитрия Евгеньевича № 4 от «16» января 2020 г., п.17 ч.4 ст.1, ч.3 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; абз. 11 пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период:

с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 22 » января 2020 г.
с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 24 » января 2020 г.
с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 28 » января 2020 г.
с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 30 » января 2020 г.
с 08 часов 00 минут по 09 часов 20 минут « 04 » февраля 2020 г.

общая продолжительность: **5 (пять) рабочих дней.**

проведена **плановая выездная** проверка

в отношении **Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Алёнушка» п.Шеманиха**, зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, поселок Шеманиха, улица Вокзальная, дом 3.

Главным Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору **Листаровым Дмитрием Евгеньевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с законным представителем юридического лица – заведующим МАДОУ детского сада «Алёнушка» п.Шеманиха - заведующей детского сада **Прусаковой Натальей Николаевной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
Здание общеобразовательного учреждения по адресу: (Краснобаковский район, рабочий поселок Красные Баки, ул. Имени Синявина, дом 60)				
1.	В здании (помещениях) учреждения не выполняются условия обеспечения требуемой достоверности передачи информации и непрерывного автоматического контроля исправности проводных шлейфов системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре соединительных линий по всей их протяженности. Шлейфы и дымовые пожарные извещатели выработали свой ресурс.	ч.4.ст. 4, статьи 6. 51, 54, 83, 103 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ; пункт 13.15.2. свода правил СП 5.13130.2009, утв. Приказом МЧС России №175 от 25.03.2009г., пункт 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (ранее действующее требование: НПБ 110-03 пункт 4, табл. 3 п. 38)	10.10.2020 г.	
2.	Прибор приемно-контрольный АПС не оборудован лампой аварийного освещения.	ст. 1 ч. 2 п. 1), ст. 4 ч. 4, ст.6 ч.1 и 3, ст.83Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ», п.13.14.12 СП 5.13130.2009 (ранее действовало требование п.12.44 НПБ 88-2001);	10.10.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района по пожарному надзору **Листаров Дмитрий Евгеньевич**
« 04 » февраля 2020 г.



Предписание для исполнения получил:
Законный представитель юридического лица –
заведующий Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением детского сада «Алёнушка»
п.Шеманиха **Прусакова Наталья Николаевна**

